Прокуратурой района в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации проведена проверка.

Так, в ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что здания, занимаемые МКУК «Среднеапоченский ЦСДК», МКУК «Среднедороженский СДК», МКОУ «Болотский СДК» являются местами массового посещения.

Вместе с тем, в нарушение требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, при входе в указанные здания не установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Горшеченский районный суд направлено 3 административных исковых заявления об обязании обеспечить дома культуры информационной тактильной или тактильнозвуковой мнемосхемой.